

Destinataire(s) :

COMMUNAUTE URBAINE GPS&O

MAIRIE DE PORCHEVILLE

VEOLIA EAU YVELINES

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Cuivre, Nickel, Plomb

GPS&O - VEOLIA EAU

Commune de : PORCHEVILLE

Prélèvement et mesures de terrain du **07/09/2026 à 11h41** pour l'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : PORCHEVILLE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT MOBILE PORCHEVILLE - piscine lavabo infirmerie

Code point de surveillance : 0000000431 Code installation : 000496 Type d'analyse : CUNIP

Code Sise analyse : 00261242 Référence laboratoire : LSE2609-41476 Numéro de prélèvement : 07800255228

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité pour les paramètres analysés. Les teneurs en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution. En outre, les résultats d'analyses ne sont représentatifs de la qualité de l'eau qu'au moment du prélèvement, les conditions de soutirages d'eau antérieurs au prélèvement pouvant influencer les résultats.

(PLV-07800255228 - page : 1)

Le mercredi 23 septembre 2026

P/ le Directeur général et par délégation,
P/ le Directeur départemental et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Béatrice TAVÉ-GALTIER

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Cuivre	0,030	mg(Cu)/L		2,0		1,0
Nickel	<5	µg/L		20,0		
Plomb	10	µg/L		10,0		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1